



Uwaga

- D** - studzienki kanalizacyjne Inspekcyjne DN600 z osadnikiem H=50 cm z włazem DN600.
- Sł** - studnia chłonna z kręgów betonowych DN1200 - dno studni zamknięte geowłókniną winno znajdować się około 100 cm nad zwierciadłem wody gruntowej, studnię licząc od dna należy wypełnić warstwą żwiru płukanego o granulacji 13-32 mm na wysokość 1,0 m powyżej warstwa piasku płukanego na wysokość 0,5m.

Nazwa rys.	ODWODNIENIE		
Obiekt	PLAC REKREACJI W WARSZAWICACH		
Adres:	Warszawice, dz. nr 145/3, gm. Sobienie Jęzioro		
Stadium	Skala	Data	Nr rys.
P.T.	1:250	03.2018r.	6
Projektant:	Ludwik Białeżyk upr. bud. BP.4224/15/14/84		